

附件 2:

中央生态环境保护督察组交办信访举报问题办理情况信息汇总表（第 30 批）

填报单位（盖章）：梅州市梅江区人民政府办公室

填报日期：2021 年 9 月 30 日

序号	地市	区县	详细地址	受理编号	举报内容	行业类型	污染类型	重复编号	重点关注
278	梅州市	梅江区	梅龙东路	X2GD20210925 0067	投诉梅州市梅江区梅龙东路变电站低频噪声扰民。	其他	噪声		

填报人：陈 玲

联系电话：13690878889

备 注：序号为信访举报受理转办清单的序号，不一定连号。



中央督察组交办信访举报问题办理情况信息汇总表（第30批，续1）

填报单位（盖章）：梅江区人民政府办公室

填报日期：2021年9月30日

序号	举报内容	办结状态	办结时间	是否属实	区域分布	利益关系	群众身边	调查核实情况
278	投诉梅州市梅江区梅龙东路变电站低频噪音扰民。	已办结	2021/9/30	部分属实	城市	其他	其他	经查，群众反映的梅州市梅江区梅龙东路变电站为梅州市市区110千伏红光输电工程（红光变电站），该变电站办理有环评审批（梅市环审〔2011〕43号）和验收（梅市环审〔2011〕43号）手续。该变电站的噪声来源主要为变压器设备运行过程产生，现场采用墙体隔音进行降噪处理。供电部门曾对该变电站进行检查，未发现隔音设施有损坏现象。

填报人：陈玲

联系电话：13690878889

注：1. 办结状态（必填项）：请填写“未办结”、“已办结”、“阶段性办结”；（如果填写“已办结”或者“阶段性办结”，办结时间必须填写。
2. 办结时间：设置单元格为日期格式，或者常规格式，不要改成文本格式，（请填写：年-月-日）比如填写2021-03-28，填写完后会变成2021/3/28这种格式。

3. 是否属实：属实、基本属实、部分属实、不属实（单选题，请填写其中一项）。

4. 区域分布：城市、农村、城郊结合部（单选题，请填写其中一项）。

5. 利益关系：共性问题、群众身边问题、NGO举报、利益纠纷举报、邻避效应、其他（单选题，请填写其中一项）。

6. 群众身边：散乱污、小作坊、产业聚集、生活服务业、其他（单选题，请填写其中一项）。

中央督察组交办信访举报问题办理情况信息汇总表（第30批，续2）

填报单位（盖章）：梅州市梅江区人民政府办公室

填报日期：2021年9月30日

序号	处理和整改情况	问责情况	办理备注	是否公开	公开时间	公开地址
278	执法人员现场查看后，要求广东电网有限责任公司梅州供电局负责人加强日常管理，做好设施设备维护工作，确保设备运行过程中产生的噪声稳定达标排放。 9月28日晚，市生态环境局梅江分局对红光变电站噪声进行了监测。监测结果显示变电站噪声达标排放，			是	2021/9/30	http://www.meijiang.gov.cn/gzjg/qzbm/qhbj/zyhbdchtk/xxgk/index.html

填报人：陈 玲

联系电话：13690878889

注：本表“处理和整改情况”包括：责令整改、立案处罚（处罚金额）、立案侦查、行政拘留、刑事拘留等，填写应与后续查处情况表一致。

中央督察组交办信访举报问题办理情况信息汇总表（第30批，续3）



填报单位（盖章）：梅州市梅江区人民政府办公室

填报日期：2021年9月30日

序号	责令整改（家）	立案处罚（家）	罚款金额（元）	立案侦查（件）	行政拘留（人）	刑事拘留（人）	约谈（人）
278	0	0	0	0	0	0	0

填报人：陈 玲

联系电话：13690878889

注：注意罚款金额单位是（元）。请填写整数。

