




梅江区 农村集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第二季度）

编号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	长沙镇上罗村委	长沙镇上罗水厂	梅州市疾控中心	梅州市疾控中心	2月21日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氯化物、总硬度（以CaCO ₃ 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、（以O ₂ 计）、氟化物、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、三氯甲烷、氯酸盐、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨（以N计）、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均合格。	无	
2	长沙镇小密村下黄洞3号	长沙镇小密村文运水厂			2月21日		经检测，所检指标均合格。	无	
3	三角镇桂林学校	东升水厂			2月19日		经检测，所检指标均合格。	无	
4	美景花园				2月19日		经检测，所检指标均合格。	无	
5	三角镇梅汕老路37号				2月19日		经检测，所检指标均合格。	无	
6	梅江区三角镇政府				2月19日		经检测，所检指标均合格。	无	
7	梅州火车站中国兰州牛肉拉面	西桥水厂			2月19日		经检测，所检指标均合格。	无	
8	东升广场				2月19日		经检测，所检指标均合格。	无	
9	城北镇卫生院				2月21日		经检测，所检指标均合格。	无	
10	城北镇中心小学				2月21日		经检测，所检指标均合格。	无	
11	扎下村南山桥山下7号	城北镇干才供水工程			2月21日		经检测，所检指标均合格。	无	
12	扎上村曾子岗17号				2月21日		经检测，所检指标均合格。	无	
13	横坑10号	横坑水厂			2月21日		经检测，所检指标均合格。	无	
14	西阳镇中心小学	清西水厂			2月22日		经检测，所检指标均合格。	无	
15	西阳镇自来水收费站				2月22日		经检测，所检指标均合格。	无	
16	大窝里7号				将军阁里村供水站		2月22日	经检测，所检指标均合格。	

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。